

德州实华化工有限公司

单一来源采购申请审批表

编号:

采购项目名称	烧碱循环水泵高压变频器维修保养
项目类别	工程类 ☐ 服务类 ☒ 物资类 ☐
拟定供应商名称	山东泰开自动化有限公司
采购预算价格	100000 元 (大写: 壹拾万元整)
采购项目描述	3#烧碱循环水泵高压变频器运行期间多次跳停, 经技术人员与设备厂家鉴定, 此设备已使用 6 年, 需进行深度维保。
采用单一来源采购方式的理由	3#烧碱循环水泵高压变频器运行期间多次跳停, 此高压变频器生产厂家山东泰开自动化有限公司, 其内置程序、安装尺寸、设计功能等有特殊性, 为保持与原机构的配套, 因此设备深度维修只能从原设备供应厂家维修, 符合采用单一来源方式采购情形。
单一来源采购论证意见及论证小组成员签字: 程迪 2023.10.31 阎海 10.31 张海军 2023.11.3	
备注:	

说明: 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以采用单一来源方式采购: (1) 只能从唯一供应商处采购的; (2) 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的; (3) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。