



德州实华化工有限公司

单一来源采购申请审批表

编号:

| | |
|--|---|
| 采购项目名称 | 泰安分公司变频器检修维护 |
| 项目类别 | 工程类○服务类●物资类● |
| 拟定供应商名称 | 山东泰开自动化有限公司 |
| 采购预算价格 | 390000 元 (大写: 叁拾玖万元整) |
| 采购项目描述 | 泰安 6 台高压变频器使用年限较长 (9-11 年), 使用至今未进行过整体深度维保, 其中 1 台为 12 年设备 (拖动 3#给水泵), 5 台为 14 年设备 (拖动锅炉 1#、3#引风机、精卤泵 A、精卤泵 B、1#给水泵), 考虑电子元器件使用寿命、受粉尘和温湿等因素影响, 近两年设备频繁出现单元通讯中断、功率单元过流等故障。 |
| 采用单一来源采购方式的理由 | 泰安 6 台高压变频器维保, 需要对内控程序升级, 并对控制柜、功率单元等核心部件检测及维护, 其内置控制程序、配件及设计具有唯一性, 需要从原设备厂家, 证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 否则将影响设备配套要求, 符合单一来源第 (5) 种情形。 |
| 单一来源采购论证意见及论证小组成员签字: | |
|  2024.2.6 2024.2.6  2024.3.8 年 月 日 | |
| 备注: | |

说明: 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以采用单一来源方式采购: (1) 涉及国家安全、国家秘密; (2) 因特殊设计、专利产品、新技术推广、首台套、商业秘密使得所购物资或服务的来源渠道单一; (3) 客户指定外委服务等特殊业务模式条件限制, 有且仅有一家供应商可供选择; (4) 发生突发紧急事故抢修或抢险救灾等不可预见的紧急情况, 不能或来不及从其他供应商采购; (5) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 否则将影响施工或者功能配套要求。添购是在原有采购项目上增加或者改进, 而不是新购置一种物资、服务或者新建工程; (6) 需要委托特定领域具有领先地位的机构或者自然人提供服务。