

德州实华化工有限公司
单一来源采购结果审批表

编号:

采购项目名称	泰安分公司 35kV 变电站内 PTN 通讯设备维修
项目类别	工程类 ☒ 服务类 ☒ 物资类 ☐
供应商名称	济南光路科技有限公司
采购价格	18000 元 (大写: 壹万捌仟元整)
采购项目描述	泰安分公司35kV变电站内PTN通讯设备故障, 此设备用于与供电公司地调 IP 电话通讯及部分数据采集用, 设备型号为NOKIA 1850 TSS-5C (进口设备), 经现场检查判断为设备主控板故障。
采用单一来源采购方式的理由	泰安分公司 35kV 变电站内 PTN 通讯设备故障, 此设备用于与供电公司地调 IP 电话通讯及部分数据采集用, 设备型号为 NOKIA 1850 TSS-5C (进口设备), 经现场检查判断为设备主控板故障。变电站建设时安装调试厂家为济南光路科技有限公司, 此符合原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 否则将影响设备配套要求, 符合单一来源第 (5) 种情形。
单一来源采购评审意见及评审小组成员签字: 孙宜山 张书明 5.10 刘耀华 5.10. 2024年5月10日	
备注:	

说明: 符合下列情形之一的货物或者服务, 可以采用单一来源方式采购: (1) 涉及国家安全、国家秘密; (2) 因特殊设计、专利产品、新技术推广、首台套、商业秘密使得所购物资或服务的来源渠道单一; (3) 客户指定外委服务等特殊业务模式条件限制, 有且仅有一家供应商可供选择; (4) 发生突发紧急事故抢修或抢险救灾等不可预见的紧急情况, 不能或来不及从其他供应商采购; (5) 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 否则将影响施工或者功能配套要求。添购是在原有采购项目上增加或者改进, 而不是新购置一种物资、服务或者新建工程; (6) 需要委托特定领域具有领先地位的机构或者自然人提供服务。

陈阳 郝志超 陈子玲



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App